

五河县光电产业园项目答疑澄清公告 BB2024WHGCZ0351

各潜在投标人：

一、现将各潜在投标人对本“五河县光电产业园项目”招标文件提出的有关疑问，回复如下：

1、关于投标人信用截图的回复中：1. “上传投标文件之日本单位信用查询结果的截图”，是否可调整成上传开标前三日或者前两日类似这样的表述？

回复：按招标文件要求执行。

2、在上传投标文件时，是否需要在公共资源交易系统里面添加联合体单位成员名称，请明确！

回复：需要。投标文件制作的具体方法详见“蚌埠市公共资源交易中心网站-服务中心-下载中心”栏目下的资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。如有技术问题请联系 4009980000。

3、在招标文件 P40 页中，投标时项目管理人员（项目经理、项目负责人、专职人员）的社保是否只需要在投标文件做出承诺即可，请明确！

回复：投标时无须提供证明材料，在投标文件中作出承诺即可。

4、请问根据招标文件要求，我司提供的项目经理业绩是否以 word 或 PDF 形式上传至投标文件技术标对应的位置即可？不需要把项目经理业绩上传至主体库中

回复：是。项目经理业绩相关材料可不上传至主体库。

5、请问是否仅需查询“1. 投标人提交投标文件前不得存在以下情形”中的 1-5 条即可？

回复：按照招标文件投标人须知前附表第 18 项要求执行。

6、请问技术标评审中的企业信誉“投标人所承建的房屋建筑工程建设项目，获得过安全文明（生产）标准化（示范）工地荣誉”是否仅需提供获奖证书或获奖文件扫描件即可？

回复：投标文件中须提供施工合同和获奖证书（或获奖文件）扫描件。

7、本项目业绩要求时间为自 2016 年 1 月 1 日以来，请问，同一业绩中不同单体竣工时间不一致，是否以最后竣工时间为准？

回复：是。

8、本项目总工期为 500 个日历天，但未约定具体开工日期，为方便施工组织设计文件编制，是否可以暂定开工日期为 2024 年 6 月 1 日？

回复：投标人可根据需要在投标文件中自行编制。

9、本项目图纸设计采用的防水涂料为“CPSX 橡胶态防水涂料”。该产品为金雨伞品牌的专利产品，仅该单位一家可以生产。根据《招标投标法》第十八条明确规定招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，建议图纸设计中的防水材料修改为常规材料。

回复：防水事关工程质量，对工程质量影响最为直接。CPS 商标并非广西金雨伞防水装饰有限公司独有，市场有多家企业注册有此商标，并生产此类产品，不存在唯一性。不予修改，按招标文件要求执行。

10、厂房图纸内货梯厅区域地面做法未明确，能否参考地面一做法，如参考地面一做法，清单工程量存在差异，请复核。

回复：做法参见清单控制价编制答疑，工程量按清单控制价执行。

11、厂房建筑图屋面设计有太阳能板光伏，清单中未列项，请明确此部分是否包含在招标范围内？

回复：不在本次范围，参见清单控制价编制答疑。

12、宿舍楼建筑图节能设计专篇中保温设计为岩棉条复合板 50mm，控制价清单项目特征描述为 40mm，请明确以哪种为准？

回复：经复核无误，按清单控制价执行。

13、宿舍楼结构图楼梯为 PC 构件，清单按现浇结构列项，请明确是否为现浇结构？

回复：宿舍楼结构图楼梯为 PC 构件，投标报价按清单控制价中现浇结构列项，投标人报价时综合考虑。

14、宿舍楼地下室止水钢板清单工程量为 354.0m，经我方计算仅筏板止水钢板工程量就为 414.95m，请复核工程量。

回复：按清单控制价执行，投标人报价时综合考虑。

15、宿舍楼建筑图内楼面二生活辅助用房(二层~四层)区域结构降板 400mm，此区域按结构板图要求须回填轻质材料，但清单未列项，请予以补充。

回复：按清单控制价执行，投标人报价时综合考虑。

16、宿舍地上清单内第 177 项其他隔断（防火衬墙 100 宽）经计算工程量偏差较大，请复核。

回复：按清单控制价执行，投标人报价时综合考虑。

17、清单内主要材料 HRB500 钢筋价格偏离市场价较大，因该材料无信息指导价且市场采购价相比同规格 HRB400 钢筋每吨单价高出 300 元，请问是否予以调整。

回复：按清单控制价执行。

18、投标人须知中，本项目危险性较大的分部分项工程清单中有建筑幕墙安装工程。图纸及清单中未见，请问是否有此项。

回复：本项目危险性较大的分部分项工程清单中无建筑幕墙安装工程。

19、招标文件中未见《需评审材料表》，是否所有材料都需评审。

回复：本项目无《需评审材料表》，具体评审内容详见招标文件要求。

20、总平面图中，根据图示地库轮廓线以及图中引线处未见地库轮廓线线性。

回复：地库位于西南角员工宿舍、生活辅助用房下方，图中以虚线示意。

21、请提供现场临时用水、临时电具体接驳位置。

回复：投标人自行踏勘。

22、A/B/C 厂房结构图中要求基础梁需设置后浇带，上部结构是否需要设置后浇带，后浇带设置具体间距。

回复：参见清单控制价编制答疑。

23、场内高压电缆线进场前是否拆除。

回复：根据项目推进进度由招标人协调拆除。

24、请明确材料是否有品牌要求。

回复：本项目材料无品牌要求。

25、员工宿舍楼各楼层结构是否强制全部使用铝模，地下结构和 18m 以下结构与上部层高不同，是否强制使用铝模。

回复：参见清单控制价编制答疑。

26、招标文件 P6：投标人在往投标保证金指定账户转账方式提交投标保证金时，务必要求转出银行必须在交易附言中注明：项目编号 BB2024WHGCZ0351

项目投标保证金，以确保转入银行进账单中能完整反映出交易附言的内容。

请问：若银行汇款附言有字数限制，交易附言是否可以简写？例如：
BB2024WHGCZ0351 投标保证金。

回复：可以。

27、请问投标人提供的满足招标公告要求的企业业绩（拟任项目经理业绩）和技术标评审所需的企业业绩（拟任项目经理业绩）在投标文件中均放在资格证明材料→企业、人员业绩信息中是否可以？

回复：可以。

28、请问技术标评审所需的企业荣誉和项目经理荣誉在投标文件中均放在资格证明材料→企业、人员奖项信息中是否可以？

回复：可以。

招标文件其他内容不变。给各投标单位带来工作上的不便，敬请谅解。

五河县振新产业投资有限公司

安徽省兴五工程咨询有限公司

2024年5月13日